



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05 www.78.mchs.gov.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Невского района

г. Санкт-Петербург, ул. Зубковская, д. 4, тел 560-82-44

АКТ ПРОВЕРКИ

соблюдения требований пожарной безопасности

№ 2-19-97

г. Санкт-Петербург

ул. Зубковская, д. 4
(место составления акта)

14 ч. 00 мин.

30.03.2018г.
(время, дата составления акта)

На основании: распоряжения ОНДПР Невского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу от 19 февраля 2018 года № 2-19-97 проведена плановая выездная проверка здания учреждения здравоохранения по адресу: 192131, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 56, корп.3

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

(вид проверки)

(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение здравоохранения «Хоспис (детский)» СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)», юридический адрес: 192131, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 56, корп.3, литер А; ИНН 7811459447

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых)

предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

« 06 »	марта	20 18 г.	с 11 час.	00 мин.	до 13 час.	00 мин.	Продол-сть	2 ч.
« 13 »	марта	20 18 г.	с 11 час.	00 мин.	до 12 час.	00 мин.	Продол-сть	1 ч.
« 19 »	марта	20 18 г.	с 11 час.	00 мин.	до 12 час.	00 мин.	Продол-сть	1 ч.
« 30 »	марта	20 18 г.	с 13 час.	00 мин.	до 14 час.	00 мин.	Продол-сть	1 ч.

Общая продолжительность проверки: «4» дня (ей) («5» часа (ов))

(рабочих дней, часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Генеральный директор СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» Кушнарева Ирина Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«11» часов «00» минут «06» марта 2018 г.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Кремлев Роман Валерьевич – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу; Долженко Алексей Александрович – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей: не привлекались.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Генеральный директор СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» Кушнарева Ирина Владимировна;
заведующий хозяйством СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» Комаров Дмитрий Сергеевич
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя

юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы СПб ГБУСОН «КЦСОН Невского района» – правообладателя
объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты: здания учреждения социального обслуживания
по адресу: 192131, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 56, корп.3

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлен
(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: не представлены

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: Охранное обязательство
на объект культурного наследия регионального значения (здание, строение, сооружение) от
26.11.2013 №12432

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	В зданиях, предназначенных для постоянного проживания и временного пребывания людей, в том числе спальные корпуса детской организации, относящиеся к классу функциональной пожарной опасности Ф1.1, автоматическая установка пожарной сигнализации не обеспечивает дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	п.1, ч.2, ст.1; ч.7, ст. 83, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	заведующий хозяйством СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» Комаров Дмитрий Сергеевич

2.	В здании хосписа на путях эвакуации (общий коридор мансардного этажа) для покрытия пола допускается применение материалов с более высокой пожарной опасностью, чем В2, РП2, ДЗ, Т2. (ламинат)	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч.1 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.2 свода правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009.	заведующий хозяйством СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» Комаров Дмитрий Сергеевич
3.	Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету (общий коридор мансардного этажа) менее 2 м.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч.1 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.4 свода правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009.	заведующий хозяйством СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» Комаров Дмитрий Сергеевич
4.	Не обеспечено исправное состояние механизмов для самозакрывания противопожарных дверей (Рычажные тяги устройств для самозакрывания, установленные на противопожарных дверях правой части здания и подвала находятся в разомкнутом состоянии).	п. 37.1 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	заведующий хозяйством СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» Комаров Дмитрий Сергеевич
5.	Лестничный марш, ведущий в подвал л/к №2, не оборудован ограждением с поручнями.	п. 1 ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ч.1 ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.2.2 свода правил «Эвакуационные пути и выходы» СП 1.13130.2009.	заведующий хозяйством СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» Комаров Дмитрий Сергеевич

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



(Подпись)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не применялось.
(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: не принималось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции: не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: заключение: не проводилось.
4. Фототаблица на ____ - ____ л. в - экз.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: на - листе в - экз.
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: предписание ГПН № 2-19-97/1/1 от 30 марта 2018 года для исполнения СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)».
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки): не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора): не издавался.
9. Другие документы (их копии): приказ №185-к от 23.06.2016г., приказ №27-02/02 от 27.02.2017г., приказ №1/ор-2018 от 29.12.2017г., удостоверения ПТМ, поэтажные планы, устав СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» от 2010г., свидетельства о госуд. регистрации, письмо о отнесении здания к объекту культурного наследия №2-10204-1 от 14.11.2012г., акт о перемотке пожарных рукавов на новую складку от 19.04.2017г., акт испытания ВППВ на водоотдачу от 02.11.2017г., договор на ТО АПС и СОУЭ №21/2011 от 28.02.2011г., расчет категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности и классов зон по ПУЭ; лицензия на осуществление медицинской деятельности, сертификаты ПБ.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Кремлев Роман Валерьевич – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего проверку)

“ 30 ” марта

Долженко Алексей Александрович – инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Невского района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего проверку)

“ 30 ” марта

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а)

Генеральный директор СПб ГАУЗ «Хоспис (детский)» Кушнарева Ирина Владимировна
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 30 ” марта 20 18

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)